



INTYG OM BÄRIGHET VID SCHAKTGJUTNING MED FPS BRANDSKYDDSMASSA

Datum: 2019-03-15

Montageanvisning som skall följas är den som är tillhörande typgodkännande 0287.

För tätningar (gjutningar) i bjälklag överstigande 1200 x 1200 mm gäller att dessa skall armeras.
Förekommer persontrafik så skall tätningar större än 500 x 500 mm armeras.

Vikten som tätningen kan supportera avgörs av hur den bärande konstruktionen, regling och armering utförs, men massan i sig klarar av en tryckbelastning på max 800 kg/m².

Jan Larsson
VD SMP Putsprodukter AB

Internet

www.fpsbrandskydd.se
smp@smpbrandskydd.se

Adress

Tallbacksgatan 11 hus K
195 72 ROSERSBERG